

Oggetto: Lavori di adeguamento normativo degli impianti e presidi antincendio presso le strutture dell'Ateneo di Caserta e provincia

Relazione

Le strutture universitarie dell'Ateneo di Caserta e provincia, per quanto riguarda gli impianti e presidi antincendio necessitano di interventi di adeguamento conformemente alle normative UNI 9795 e ss.mm.ii., UNI EN54, UNI 12845. Tale stato di fatto è risultato dai rapporti d'intervento della nuova ditta manutentrice durante i primi sei mesi di servizio di manutenzione ordinaria, così come dettato dal Disciplinare Tecnico.

Tanto premesso, da un'attenta valutazione, è risultato necessario redigere una stima lavori a seguito di ispezioni presso le strutture di cui sopra.

Dai sopralluoghi espletati risultano da adeguare alcuni impianti rilevazione incendi, alcuni impianti di evacuazione esistenti, alcune porte tagliafuoco e infissi sulle vie di esodo, gruppi di pompaggio e motopompe a servizio degli stessi.

I lavori possono riassumersi essenzialmente in:

Adeguamento di Gruppi di pompaggio con nuovi quadri allarme remoto a norma UNI 12845, Nuovi generatori aerosol compreso unità di gestione spegnimento, nuovi quadri elettrici per elettropompe, sostituzione di rilevatori puntiformi di fumo e rilevatori lineari di fumo, adeguamento sistemi di apertura/chiusura di infissi sulle vie di esodo


e porte tagliafuoco. Il tutto in conformità delle norme UNI 11224:2019,
UNI7TR11964 e tutto le norme sugli impianti antincendio

Tutti gli interventi saranno eseguiti in conformità del D.M. 37/08

Caserta, li 27/10/2022

Il R.U.P.

Geom. G. Migliozzi



Il Tecnico

Geom. D. Migliozzi

